



품질검사 성적서

시 료 명 (생 산 국)	SUNHEART 600*600 유약 포세린 타일 (폴리싱) (인도)	접 수 번 호	CCL21-04447
시 료 채 취 장 소	(주)유송타일	접 수 일	2021. 12. 29
성 과 이 용 목 적	품질관리	채 취 일	2021. 12. 29
공 사 명	-	채 취 자	(주)유송타일 상무 오 성 록
발 주 자	-	참 관 자	-
시 공 자	-	착 공 일	-
의뢰인	오 윤 택	준 공 예 정 일	-
국 가 중 요 시 설	해당사항없음	생 산 자	SUNHEART

귀하가 품질시험·검사를 의뢰한 위 시료에 대해서 아래 시험 방법에 따라 시험·검사한 결과를 <건설기술 진흥법 시행규칙> 제56조제3항에 따라 다음과 같이 알려드립니다.

- 결 과 -

연번	시험·검사종목		시험·검사 방법	시험·검사결과	책임기술인			시험·검사자	
					자격종목 및 자격증 번호	성명	서명	성명	서명
1	겉모양		KS L 1001	이상없음	토목품질 시험기술사 191170 10330S	공일철	공일철	임승봉	임승봉
2	치수 (mm)	길이		600.2					
		두께		9.1					
3	치수의 불규칙도 (mm)			0.04					
4	뒤 틀 림 (mm)	볼록 (측정 1)		0.64					
		오목 (측정 1)		없음					
		볼록 (측정 2)		0.54					
		오목 (측정 2)		없음					
		옆면		0.03					
5	꺾임강도 (N/cm)								

이 시험·검사 결과는 당초 의뢰시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로 이용을 금지합니다.

2022년 02월 10일

건설공인시험연구원(주) 대표 김 용 인 (인)

경기도 평택시 서탄면 수월암3길 69-13 TEL. 031-667-6555/7555 FAX. 031-666-7555

비고

- 국가중요시설 여부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다.
- 국가중요시설이란 대통령관저, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사, 원자력발전소, 발전용량 100만kW 이상 발전소, 전국권으로 방송되는 공영 라디오·TV방송국, 라디오방송 송신출력 500만kW 이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말합니다.

유의사항

책임기술인 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

품질검사 성적서

접수번호 : CCL21-04447

- 결 과 -

연번	시험·검사종목	시험·검사 방법	시험·검사결과
6	흡수율 (%)	KS L 1001	0.1
7	내마모성 (g)		0.05
9	내균열성		이상없음
10	내약품성 (내산성)		이상없음
11	내약품성 (내알칼리성)		이상없음