

품질검사 성적서



시 료 명 (생 산 국)	DOM 600*1200 포세린 타일 (이탈리아)	접 수 번 호	CCL23-04208
시 료 채 취 장 소	(주)유송타일앤바스	접 수 일	2023.05.30
성 과 이 용 목 적	품질관리	채 취 일	2023.05.29
공 사 명 -		채 취 자	(주)유송타일앤바스 상무 오성록
발 주 자		참 관 자	(주)유송타일앤바스 한건훈
시 공 자		착 공 일	
의뢰인	(주)유송타일앤바스 오윤택	준 공 예 정 일	
국 가 중 요 시 설	해당사항없음	생 산 자	DOM

귀하가 품질시험·검사를 의뢰한 위 시료에 대해서 아래 시험 방법에 따라 시험·검사한 결과를 <건설기술 진흥법 시행규칙> 제56조제3항에 따라 다음과 같이 알려드립니다.

- 결 과 -


연번	시험·검사종목	시험 검사방법	시험·검사결과	책임기술인			시험·검사자	
				자격종목 및 자격증번호	성명	서명	성명	서명
1	겉모양	KS L 1001 : 2020	이상없음	토목품질 시험기술사 191170 103305	공일철	공일철	박지성	박지성
2	치수(길이) (mm)		1191.5					
3	치수(너비) (mm)		595.5					
4	치수(두께) (mm)		9.7					
5	치수의 불규칙도(mm) (긴변의 치수차)		0.17					
6	치수의 불규칙도(mm) (짧은변의 치수차)		0.21					

이 시험·검사 결과는 당초 의뢰시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로 이용을 금지합니다.

2023년 06월 09일

건설공인시험연구원(주)

대표 김용인



경기도 평택시 서탄면 수월암3길 69-9, 69-13 TEL. 031-667-6555/7555 FAX. 031-666-7555

비고

1. 국가중요시설 여부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다.
2. 국가중요시설이란 대통령관저, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사, 원자력발전소, 발전용량 100만kW 이상 발전소, 전국권으로 방송되는 공영 라디오·TV방송국, 라디오방송 송신출력 500만kW 이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말합니다.

유의사항

책임기술인 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

품질검사 성적서

- 결 과 -

연번	시험 · 검사종목	시험 검사방법	시험 · 검사결과
7	뒤틀림 블록 (mm) (측정1)	KS L 1001 : 2020	0.62
8	뒤틀림 오목 (mm) (측정 1)		없음
9	뒤틀림 블록 (mm) (측정2)		0.69
10	뒤틀림 오목 (mm) (측정 2)		없음
11	뒤틀림 옆면 (mm)		0.02
12	꺾임강도 (N/cm)		233
13	흡수율 (%)		0.1
14	내마모성(g)		0.04
15	내균열성		이상없음
16	내약품성(내산성)		이상없음
17	내약품성(내알칼리성)		이상없음