

품질검사 성적서



시 료 명 (생 산 국)	RAGNO 600*1200 포세린 타일 (이탈리아)	접 수 번 호	CCL23-03721
시 료 채 취 장 소	(주)유송타일	접 수 일	2023.05.15
성 과 이 용 목 적	품질관리	채 취 일	2023.05.15
공 사 명 -		채 취 자	(주)유송타일 상무 오성록
발 주 자 -		참 관 자	(주)유송타일 한건훈
시 공 자 -		착 공 일	-
의뢰인	(주)유송타일	준 공 예 정 일	-
국 가 중 요 시 설	해당사항없음	생 산 자	RAGNO

귀하가 품질시험·검사를 의뢰한 위 시료에 대해서 아래 시험 방법에 따라 시험·검사한 결과를 <건설기술 진흥법 시행규칙> 제56조제3항에 따라 다음과 같이 알려드립니다.

- 결 과 -


연번	시험·검사종목	시험 검사방법	시험·검사결과	책임기술인			시험·검사자	
				자격종목 및 자격증번호	성명	서명	성명	서명
1	겉모양	KS L 1001 : 2020	이상없음	토목품질 시험기술사 191170 103305	공일철	공일철	박지성	박지성
2	치수(길이) (mm)		1197.9					
3	치수(너비) (mm)		597.9					
4	치수(두께) (mm)		9.1					
5	치수의 불규칙도(mm) (긴변의 치수차)		0.21					
6	치수의 불규칙도(mm) (짧은변의 치수차)		0.23					

이 시험·검사 결과는 당초 의뢰시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로 이용을 금지합니다.

2023년 05월 22일

건설공인시험연구원(주)

대표 김용인 (인)



경기도 평택시 서탄면 수월암3길 69-9, 69-13 TEL. 031-667-6555/7555 FAX. 031-666-7555

비고

- 국가중요시설 여부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다.
- 국가중요시설이란 대통령관저, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사, 원자력발전소, 발전용량 100만kW 이상 발전소, 전국권으로 방송되는 공영 라디오·TV방송국, 라디오방송 송신출력 500만kW 이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말합니다.

유의사항

책임기술인 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

품질검사 성적서

- 결 과 -

연번	시험 · 검사종목	시험 검사방법	시험 · 검사결과
7	뒤틀림 볼록 (mm) (측정1)	KS L 1001 : 2020	없음
8	뒤틀림 오목 (mm) (측정 1)		0.13
9	뒤틀림 볼록 (mm) (측정2)		없음
10	뒤틀림 오목 (mm) (측정 2)		0.09
11	뒤틀림 옆면 (mm)		0.02
12	꺾임강도 (N/cm)		2232
13	흡수율 (%)		0.1
14	내마모성(g)		003
15	내균열성		이상없음
16	내약품성(내산성)		이상없음
17	내약품성(내알칼리성)		이상없음