



KCMic 한국건설자재시험연구원
Korea Construction Material Inspection Company



한국건설자재시험연구원
Korea Construction Material Inspection Company

품질검사 성적서

시료명(생산국) : SUNHEARRT 600×600 유약 포세린 타일(폴리싱) (인도) 접수번호 : KCM22-04326
 시료 채취 장소 : (주)유송타일 접수일자 : 2022년 04월 13일
 공 사 명 : - 생산자 : SUNHEARRT

결 과

연번	시험검사종목	시험검사방법	시험검사결과	책임기술인			시험검사자	
				자격종목및번호	성명	서명	성명	서명
8	뒤틀림 - 옆면 (mm)	KS L 1001:2020	0.08	건설재료시험기사 16202102288F	박현열		최태권	
9	치수의 불규칙도 (mm)	KS L 1001:2020	0.22					
10	흡수율 (%)	KS L 1001:2020	0.3					
11	꺾임강도 (N/cm)	KS L 1001:2020	241					
12	내마모성 (g)	KS L 1001:2020	0.02					
13	내균열성	KS L 1001:2020	이상없음					
14	내약품성: 내산성	KS L 1001:2020	이상없음					
15	내약품성: 내알칼리성	KS L 1001:2020	이상없음					

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주 소 : 경기도 안산시 상록구 사사안골3길 9(사사동)