



품질검사 성적서

시료명(생산국) : ELITE PIETRA GREY 600×1 200 포세린 타일 (이탈리아) 접 수 번 호 : KCM23-00737
 시료 채취 장소 : (주)유송타일 접 수 일 자 : 2023년 01월 17일
 공 사 명 : - 생 산 자 : 블루스타일

결 과

연번	시험검사종목	시험검사방법	시험검사결과	책임기술인			시험검사자	
				자격종목및번호	성명	서명	성명	서명
8	뒤틀림 - 오목(측정2) (mm)	KS L 1001:2020	없음	건설재료시험기사 16202102288F	박현열		최태권	
9	뒤틀림 - 옆면 (mm)	KS L 1001:2020	0.03					
10	치수의 불규칙도- 긴변의 치수차 (mm)	KS L 1001:2020	0.12					
11	치수의 불규칙도- 짧은변의 치수차 (mm)	KS L 1001:2020	0.08					
12	흡수율 (%)	KS L 1001:2020	0.3					
13	꺾임강도 (N/cm)	KS L 1001:2020	319					
14	내마모성 (g)	KS L 1001:2020	0.02					
15	내균열성	KS L 1001:2020	이상없음					
16	내약품성: 내산성	KS L 1001:2020	이상없음					
17	내약품성: 내알칼리성	KS L 1001:2020	이상없음					

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주 소 : 경기도 안산시 상록구 사사안골3길 9(사사동)