



# 시험성적서

1. 성적서 번호 : CT23-066329K
2. 의뢰자
  - 업체명 : 한국요업주식회사
  - 주소 : 울산광역시 울주군 회학1길 53
3. 시험기간 : 2023년 07월 17일 ~ 2023년 08월 18일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리용
5. 시료명 : 시각장애인용점자블록 (선형) 2918/SLN201
6. 시험방법
  - (1) KS F 4561:2022

확인	작성자 명	김성원	기술책임자 명	최병욱	최병욱
비교 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지( <a href="http://www.kcl.re.kr">www.kcl.re.kr</a> )에서 확인 가능합니다.					

2023년 08월 18일

한국건설생활환경시험연구원장






원본대조필



결과문의 : 51395 경상남도 창원시 의창구 창원대로18번길 31 (팔용동) ☎ (055)717-7826

양식(KS-01-03(1))





# 시험성적서

성적서번호 : CT23-066329K

## 7. 시험결과

1) 시각장애인용점자블록 (선형) 2918/SLN201

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
겉모양	-	(1)	이상없음	-	A
모양	-	(1)	이상없음		
치수(가로)	mm	(1)	298.3		
치수(세로)	mm	(1)	299.2		
치수(돌출부의 높이)	mm	(1)	4.6		
미끄럼 저항	BPN	(1)	40		B
흡수율	%	(1)	1		A
내마모성	g	(1)	0.03		
찍임강도	N/mm	(1)	20.9		
내동해성	-	(1)	이상없음		
내약품성-내산성(3% HCl)	-	(1)	이상없음		
내약품성-내알칼리성(3% NaOH)	-	(1)	이상없음		

### ※ 시험장소

A : 경상남도 창원시 의창구 창원대로18번길 31 (팔용동)

B : 대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로12길 36

— 끝 —

원본대조필

