




시험성적서



1. 성적서번호 : CT26-004172K

2. 의뢰자

○ 업체명 : 주식회사 티와이코퍼레이션(TY Corporation Co.,Ltd.)

○ 주소 : 충청남도 당진시 면천면 면천로 1092-5

3. 시험기간 : 2026년 01월 12일 ~ 2026년 04월 06일

4. 시험성적서의 용도 : 품질관리

5. 시료명 : 자기질타일

6. 시험방법

(1) KS A ISO 18589-3:2007

7. 시험결과

1) 자기질타일

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
²²⁶ Ra	Bq/kg	(1)	78.9	측정불확도 : 5.5 Bq/kg (신뢰수준 약 95 %, k = 2)	A
²³² Th	Bq/kg	(1)	76.3	측정불확도 : 6.5 Bq/kg (신뢰수준 약 95 %, k = 2)	
⁴⁰ K	Bq/kg	(1)	851	측정불확도 : 52 Bq/kg (신뢰수준 약 95 %, k = 2)	

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

----- 끝 -----

확인	작성자명	허보람	기술책임자명	박영휘	서영리
비교 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.					

2026년 04월 06일

한국건설생활환경시험연구원장



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5125

총 1페이지 중 1페이지

양식TOP-12-01-03(1)

